

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ГОРОДА
МОСКВЫ
(МОСЖИЛИНСПЕКЦИЯ)**

129090, Москва, Проспект Мира, 19

Телефон: 8(495) 681-59-01

Факс: 8(495) 688-93-81

«16» декабря 2015г.

№ Р-О-ЮЗ-14332-00

АКТ ОСМОТРА

Поручение начальника МЖИ

(обращение - № и дата/, поручение руководителя и др.)

ОСМОТР ПРОИЗВЕЛ(И):

ведущий специалист Государственной жилищной инспекции города Москвы, Мангушева Регина
Наильевна

(должность, ФИО)

В ПРИСУТСТВИИ:

Консультанта Управа района Ясенево г. Москвы, Сухорукова Владимира Владимировича

(организация, должность, ФИО)

ОБЪЕКТ: Жилой дом

(жилой дом, ЦТП, ОДС, документы и прочие)

АДРЕС: г. Москва, Литовский б-р, д.7

ВЛАДЕЛЕЦ: ГБУК г. Москвы "Культурный центр "Вдохновение"

ВЕДОМСТВЕННАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ: _____

УПРАВЛЯЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: Департамент культуры города Москвы

ОБСЛУЖИВАЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: -

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСМОТРА:

| № | Код | Выявлено/ не выявлено нарушений: |
|---|--------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 531113 | Выявлено: Непроведение в нормативные сроки осмотров / текущих ремонтов фасада; Наличие вандальных надписей на фасаде здания |
| 2 | 521101 | Выявлено: Наличие трещин / отслоение штукатурки / облицовки наружных стен, колонн; Отслоение штукатурно-окрасочного слоя стен переходного балкона |
| 3 | 331120 | Выявлено: Непроведение в нормативные сроки осмотров / текущих ремонтов входов; Разрушение ступеней входов в здание (по периметру здания) |
| 4 | 521101 | Выявлено: Наличие трещин / отслоение штукатурки / облицовки наружных стен, колонн; Механические повреждения облицовочной плитки фасада (разрушение плитки по периметру здания) |

ПОДПИСИ УЧАСТНИКОВ ОСМОТРА:

Подписи:

(ФИО):

ведущий специалист Государственной
жилищной инспекции города Москвы

(должность)



(Мангушева Р. Н.)

Консультант Управа района Ясенево г.
Москвы

(должность)



(Сухоруков В. В.)